তারিখ	চালান নং	মাশুলের পরিমাণ	অর্থ বছর (১ জুলাই-৩০ জুন)	নবায়নকারীর স্বাক্ষর ও নামাঙ্কিত সীল

ক্রমিক নং

অনিবেপ্র ০০৩

প্রথম সংস্করণ ২০১২

V- 23, P-30

ফায়ার লাইসেন্স

লাইসেন্স নম্বর: এডি/দিনাজ / ০৬৪৩০/ ২০২৫ - ২০২৬

এতদ্বারা অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইন ২০০৩ এর ৪ ধারা অনুযায়ী এবং উল্লেখিত শর্তাবলী সাপেক্ষে ফায়ার লাইসেন্স ইস্যু করা হইল।

১। মালগুদাম/কারখানার মালিক/ব্যবহারকারী/কর্তৃপক্ষের নাম, পদবী ও ঠিকানা ঃ

প্রতিষ্ঠানের নামঃ লাযীয এগ্রো লিমিটেড

লাইসেন্সধারীর নামঃ নাহিদ সরওয়ার (ব্যবস্থাপনা পরিচালক)

ঠিকানাঃ ৯/এ, ৫৩, গুলশান-১২১২, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা।

ফোন ঃ ..... ফ্যাক্স ..... ই-মেইল ঃ .....

২। মালগুদাম/কারখানার অবস্থান ঃ (ক) প্লট নং/হোল্ডিং নং মোখলেশপুর, শাহজাহান শাহ সড়ক, বিরল, দিনাজপুর

(খ) দাগ নং ..... (গ) খতিয়ান নং ..... (ঘ) জে এল নং .....

(ঙ) মৌজা ..... (চ) রোড নং ..... (ছ) ডাকঘর .....

(জ) থানা বিরল (ঝ) উপজেলা বিরল (ঞ) জেলা দিনাজপুর

৩। ভবনের ব্যবহার শ্রেণী ঃ

৪। ভবনের নির্মাণ শ্রেণী ও পরিমাপ ঃ সেমি-পাকা

শ্রেণী-১	শ্রেণী-২	শ্রেণী-৩	দৈর্ঘ্য	প্রস্থ	উচ্চতা	মোট মেঝের ক্ষেত্রফল (বর্গ মিটার)
						১৩০৬৮ বর্গফুট

৫। দাহ্য বস্তুর নাম ও মজুদ পরিমাণ ঃ

প্লাষ্টিক ও প্লাষ্টিকজাত দ্রব্য ।

৬। ব্যবসার ধরন ঃ

কৃষিজাত পন্য প্রস্তুতকারক, মজুদকারক, আমদানী-রপ্তানী এবং সরবরহাকারী ।

৭। অগ্নি ঝুঁকির মাত্রা ঃ (ক) হালকা-১ (খ) হালকা-২ (গ) সাধারণ-১ (ঘ) সাধারণ-২ (ঙ) সাধারণ-৩ (চ) অতিমাত্রা

৮। অগ্নি ঝুঁকির শ্রেণীবিন্যাস (মোট ফ্লোর এরিয়ার আনুপাত ভিত্তিতে) ঃ A.....%, B.....%, C.....%, D.....%, K.....%

প্রতিষ্ঠানের জন্য ০১/০৭/২০২৫ খ্রিঃ হইতে ৩০/০৬/২০২৬ খ্রিঃ পর্যন্ত বার্ষিক লাইসেন্স মাশুল = ১১৬৪/- টাকা নির্ধারণ করা হইল। ০১/০৭/২০২৫ খ্রিঃ হইতে ৩০/০৬/২০২৬ খ্রিঃ পর্যন্ত নবায়িত । লাইসেন্স মাশুল = ১১৬৪/- টাকা এবং ভ্যাট= ১৭৫/- টাকা পাওয়া গেল।

শিশুশ্রম নিষিদ্ধ
জরুরী প্রয়োজনে

দিনাজপুর ফায়ার স্টেশন - ০১৯০১-০২৩২৫১
বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, রংপুর - ০১৯০১-০২৩২১৩

মোঃ আমিরুল ইসলাম সরকার
সহকারী পরিচালক
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স
দিনাজপুর ।

লাইসেন্সের শর্তাবলী

(১) প্রতি বছর ৩০ জুনের মধ্যে এই লাইসেন্সের অনুকূলে মাশুলের টাকা অগ্রিম লাইসেন্স ফি হিসাবে পরিশোধ করিতে হইবে।

(২) এই লাইসেন্স হস্তান্তরযোগ্য নহে এবং কেবলমাত্র ক্রমিক ২ এ উল্লেখিত অবস্থানের জন্যই প্রযোজ্য হইবে।

(৩) লাইসেন্সের শর্তাবলী যথাযথভাবে পালিত হইতেছে কিনা তাহা যাচাই করার জন্য অধিদপ্তরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যে কোন কার্য দিবসে গুদাম বা কারখানা পরিদর্শন করিতে পারিবেন এবং পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ইস্যুকৃত ফায়ার লাইসেন্সটি প্রদর্শন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৪) সার্বিক অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড ও অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইন ২০০৩ এবং সংশ্লিষ্ট বিধির ভিত্তিতে নিশ্চিত করিতে হইবে।

(৫) অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইন ২০০৩ মোতাবেক লাইসেন্সের শর্ত ভঙ্গ করিলে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে।

(৬) উক্ত প্রতিষ্ঠানে বিএসটিআই/আইএসও মান সম্পন্ন ০৫ কেজি ওজনের = ১৫ টি ডিসিপি, এবং ০৫ কেজি ওজনের = ০৫ টি সিওটু এক্সটিংগুইশার, এবং ১০ লিঃ ফোম/ফোম ট্রলি = ০২টি ফায়ার এক্সটিংগুইশার ও = ০২ টি হোজরীলসহ ডিটেকশন ব্যবস্থা সংরক্ষণ করিতে হইবে, প্রতিষ্ঠানের আয়তন = ১৩০৬৮ বর্গফুট।

তারিখ	চালান নং	মাশুলের পরিমাণ	অর্থ বছর (১ জুলাই-৩০ জুন)	নবায়নকারীর স্বাক্ষর ও নামাঙ্কিত সীল